



Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02

**LIGNOTESTING, a. s.**

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924

## SK CERTIFIKÁT

o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

**SK02 – ZSV – 0236**

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové a dvojkridlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou, s požiarou odolnosťou, typového označenia FIRO**

**varianty výrobku:** uvedené na rube tohto certifikátu

**parametre výrobku:** požiarou odolnosť (EI<sub>2</sub> 30, EW 30), schopnosť uvoľnenia krídla (NPD), samouzatváranie (C), trvanlivosť schopnosti uvoľnenia krídla (NPD), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 1, 3 podľa typu závesu), odolnosť proti starnutiu (NPD)

**účel použitia v stavbe:** na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou EI<sub>2</sub> 30-C1, EW 30-C1 alt. EI<sub>2</sub> 30-C3, EW 30-C3 (podľa typu závesu), do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddeľujúce priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. Výrobok je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov. Triedy ďalších deklarovaných parametrov: výška prechodového otvoru (najmenej 1970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (najviac 0,025 mg.m<sup>-3</sup>).

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: „Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti PK2-08-15-911-C-0“ z 09.04.2015, PAVUS a.s., Praha, ZKUŠEBNA Veselí nad Lužnicí a „Protokol o rozšírené aplikaci požiarnej odolnosti PRA2-08-15-911-C-0“ z 09.04.2015, PAVUS a.s., Praha, ZKUŠEBNA Veselí nad Lužnicí“.

Vyrobený kým

**CLASSEN-POL S.A.**

IČO: 003445100

**ul. Wyzwolenia, Zwonowice, 44-292 Rybnik 13, Poľsko**

a vyrábaný vo výrobni

**CLASSEN-POL S.A.**

**ul. Wyzwolenia, Zwonowice, 44-292 Rybnik 13, Poľsko**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

**STN EN 16034: 2015**

podľa systému posudzovania parametrov i sú uplatnené a

**výrobok spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.**

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 28.09.2015, ostáva v platnosti, pokiaľ sa metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v slovenskej technickej norme použité na posudzovanie parametrov nezmenia a výrobok a podmienky výroby vo výrobni sa významne nezmenia.

V Bratislave, 28.09.2015



  
Ing. Tatiana Fačková  
vedúca autorizovanej osoby SK02


071061

LT/80 CERZHO/1-2


### Variety výroby:




Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, s panikovým uzáverom, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom krídla dverí (970x1985) mm, s požiarou odolnosťou EI<sub>2</sub> 30-C3, EW 30-C3, typového označenia FIRO



Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, s panikovým uzáverom, povrchovo upravené, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom krídla dverí (970x1985) mm, s požiarou odolnosťou EI<sub>2</sub> 30-C3, EW 30-C3, typového označenia FIRO



Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, dvojkrídlové, plné, s polodrážkou, s panikovým uzáverom, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom krídiel dverí (1550x1985) mm, s požiarou odolnosťou EI<sub>2</sub> 30-C3, EW 30-C3, typového označenia FIRO



Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, dvojkrídlové, plné, s polodrážkou, s panikovým uzáverom, povrchovo upravené, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom krídiel dverí (1550x1985) mm, s požiarou odolnosťou EI<sub>2</sub> 30-C3, EW 30-C3, typového označenia FIRO

V Bratislave, 28.09.2015



Ing. Tatiana Fačková  
vedúca autorizovanej osoby SK02